SCHUCK GROUP

SCHUCK LEERROHRSYSTEM:

Einbauhinweis Teil 2: **nach** Erstellen der Bodenplatte

Einbau Hauseinführung / Medienleitung in das LRS




SCHUCK LEERROHRSYSTEM: EINBAU HAUSEINFÜHRUNG / MEDIENLEITUNG

Voraussetzung

» Das Futterrohr des Leerrohrsystems steht im Gebäude ca. 20 cm über die Bodenplatte (Rohfußboden) und das äußere Ende befindet sich ausserhalb vor der Bodenplatte.

» Ist der spätere Bodenaufbau bereits bekannt, kann der Überstand des Futterrohrs im Gebäude auf die Höhe des späteren **Fertig**fußbodens gekürzt werden

» Ist der spätere Bodenaufbau nicht bekannt wird das Futterrohr nicht gekürzt



SCHUCK LEERROHRSYSTEM: EINBAU HAUSEINFÜHRUNG / MEDIENLEITUNG


Montage

» Flexible Gas-, Wasser- oder Stromhauseinführung von der Gebäudeinnenseite durch das Leerrohr schieben bis der Rundgewindemantel der Hauseinführung bündig mit dem Futterrohr abschließt oder maximal 50mm heraussteht.



» Hauseinführung mit geeigneten Mitteln (z.B. Wandhalter) fixieren und ausrichten.

» Die Hauseinführung muss mindestens so lang sein, dass das Mantelrohr der Hauseinführung vor dem Gebäude aus dem Leerrohr heraussteht.



SCHUCK LEERROHRSYSTEM: EINBAU HAUSEINFÜHRUNG / MEDIENLEITUNG


Vergießen


» Die Hauseinführung wird mit Schuck Beto-Fix Plus vergossen.

» Dazu geeigneten Fülltrichter anlegen, zwei Beutel Schuck Beto-Fix Plus nach Herstellerangaben anmischen und in das Futterrohr eingießen

» Alternativ: 300ml Kartusche Tangit M3000 nach Herstellerangaben eingießen

» Unkontrolliertes Abfließen wird durch die Membran im Futterrohr verhindert, die Mindestverfüllhöhe von 150mm in der Bodenplatte ist bei diesem System sichergestellt.





SCHUCK LEERROHRSYSTEM: EINBAU HAUSEINFÜHRUNG / MEDIENLEITUNG


OPTION: Trockeneinbau für Rohre oder Kabel

Hinweis: Die Verwendung eines einfachen Rohrs ist bei Anschlüssen für Gas nicht zulässig!

- » *Beim Einbau von Rohren oder Kabeln wird anstelle des Schuck Beto-Fix Plus eine Gummidichtung verwendet.*
- » Kabel oder Rohr in das Leerrohrsystem einziehen
- » Gummidichtung nach Herstellerangabe montieren
- » Tandemdichtungen müssen vollständig im Bereich der Bodenplatte verbaut werden. Ist dies nicht möglich, muss das mitgelieferte Spannband (1) im Bereich der oberen Gummidichtung (2) um das Futterrohr (3) gespannt werden, bevor die Tandemdichtung verspannt wird. Anzugsmoment Tandemdichtung DN25-40 / RG66/60 & RG80/75: 16Nm; DN50 / RG95/90: 6Nm.
- » Hinweis: Tandemdichtung DN50 für Gas nur mit zusätzlicher ARP-Platte möglich









Beispielhafte Trockendichtungen

SCHUCK LEERROHRSYSTEM: EINBAU HAUSEINFÜHRUNG / MEDIENLEITUNG

Abschluss

» Zuletzt wird das Leerrohrsystem gegen ungewollten Eintritt von Schleichgas, Wasser und Schmutz mit der mitgelieferten Stufenmanschette verschlossen.



» Wichtig: Die Abdichtung muss auf dem Mantelschutzrohr der Hauseinführung (HEK) erfolgen, damit dieses immer nach aussen hin offen bleibt!

» Bei Anschlüssen ohne Hauseinführung (HEK) wird die Manschette direkt auf das Rohr / Kabel verspannt.



» Die Hauseinführung ist jetzt regelwerkskonform eingebaut und kann angeschlossen und in Betrieb genommen werden.



SCHUCK GROUP

Diese Einbauanleitung ist eine bebilderte Ergänzung zur ausführlichen Einbauanleitung, die jeder Schuck Hauseinführung beiliegt und online unter www.schuck-group.com abgerufen werden kann. Diese ist rechtlich bindend und muss unbedingt beachtet und eingehalten werden.

SCHUCK GROUP
Schuck Group GmbH
Daimlerstraße 5–7
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0
Fax +49. (0) 7329. 950 -161

info@schuck-group.com
www.schuck-group.com

In über 50 Ländern, mit 5 internationalen Niederlassungen und über 40 Jahren Erfahrung fertigen und vertreiben wir Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen.

Sie möchten mehr zu einem bestimmten Produkt erfahren? Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unsere Internetseite unter www.schuck-group.com.

