

SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL SANOVA  
Ergänzender Einbauhinweis



## SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL SANOVA

### Ergänzender Einbauhinweis

---

» Hausanschlussleitung von der Versorgungsleitung trennen



» Inneninstallation entfernen



» *Hierbei insbesondere alle sicherheitsrelevanten  
Vorgaben beachten*

---



## SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL SANOVA

### Ergänzender Einbauhinweis

---

» Altleitung innen mauerbündig abtrennen,  
max. Überstand 5 mm



» Schnittkante entgraten um Verletzungen am PE  
Rohr zu verhindern



## SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL SANOVA

### Ergänzender Einbauhinweis

---

- » Altrohr innen mit geeignetem Mittel (Bsp. Flaschenbürste) ca. 40 cm tief reinigen
- » PE-Rohr vom Keller durch das Altrohr bis zur Hauptleitung schieben





## SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL SANOVA

### Ergänzender Einbauhinweis

---

» Sanierungskapsel komplett einschieben, bis die Montageplatte an der Wand anliegt und Montageplatte grob zur Wand ausrichten



» Bohrungen in der Wand setzen (8 mm Bohrer)






## SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL SANOVA

### Ergänzender Einbauhinweis

---

- » Wandschrauben mit Unterlegscheiben und Wanddübel lose anschrauben
- » Gummiseite der U-Scheiben muss zur gelben Montageplatte zeigen
- » Montageplatte und Kugelhahn ausrichten und Montageplatte verschrauben
- » Wandschrauben fest anziehen
- » Kontrolle auf richtige Ausrichtung der Armatur




## SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL SANOVA

### Ergänzender Einbauhinweis

---

- » 300ml Tangit M3000 durch dafür vorgesehene Bohrung in der Montageplatte komplett zügig einspritzen und Kartusche stecken lassen
- » Tangitschlauch dabei nur ca. 1cm tief in die Befüllöffnung einstecken.
- » Nach Aushärten (ca. 5 Minuten) Tangitschlauch bündig abtrennen





## SCHUCK SANIERUNGSKAPSEL SANOVA

### Ergänzender Einbauhinweis

---

» Geeigneten Kantenschutz am PE-Rohr montieren



» Inneninstallation und Verbindung zum Hauptrohr wieder herstellen



» Die Sanova ist jetzt fachgerecht eingebaut.

---



**BITTE BEACHTEN:**

Dieser Einbauhinweis ist eine bebilderte Ergänzung zur ausführlichen Einbauanleitung, die jeder Sanova bei Auslieferung beiliegt. Diese ist rechtlich bindend und muss unbedingt beachtet und eingehalten werden.



**SCHUCK GROUP**

Schuck Group GmbH  
Daimlerstraße 5-7  
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0  
Fax +49. (0) 7329. 950 -161

info@schuck-group.com  
www.schuck-group.com

In über 50 Ländern, mit 5 internationalen Niederlassungen und über 40 Jahren Erfahrung fertigen und vertreiben wir Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen.

Sie möchten mehr zu einem bestimmten Produkt erfahren?  
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unsere Internetseite unter [www.schuck-group.com](http://www.schuck-group.com).