

PRÜFBESCHEINIGUNG

über die Wasserstofftauglichkeit von Produkten in Betrieb mit Wasserstoff

Produkt: Gashauseinführung für unterkellerte und nicht unterkellerte Gebäude

Type: **HS, HS-PE(FLEX) SKE / SKD.GT(N)**

Druckstufe: MOP5

Nennweite: DN25 – 200 (1" – 8")

Konzentration H₂: 0 – 100%



Im Rahmen der Produktuntersuchungen wurden mittels Bauteilprüfungen durch das *DBI – Gastecnologischem Institut gGmbH Freiberg* (Prüfberichts No. B 20/11/3326, B19/12/3150, B21/03/3427) sowie durch ein Materialbewertungsverfahren die Eignung nachgewiesen.

Prüfungszeitraum: 11/2020

Die genannten Prüfungen basieren auf Teilen der Anforderungen / Richtlinien/ Regelwerke / Normen bzw. deren Inhalte in Bezug auf die bestimmungsgemäße Verwendung:

- EIGA 121/14 - ISO 11114-1
- DIN3230-5 - VDI 2440

H. Schüßler

Leitung Qualitätsmanagement