# PRÜFBESCHEINIGUNG

über die Wasserstofftauglichkeit von Produkten in Betrieb mit Wasserstoff

Produkt: Gashauseinführung für unterkellerte und nicht unterkellerte Gebäude

Type: **Typ HSP, HSP-(PE)FLEX SKE/ SKD.GTN**

Druckstufe: MOP5
Nennweite: DN25 – 50 (1“ – 2“)
Konzentration $H_2$: 0 – 100%

Im Rahmen der Produktuntersuchungen wurden mittels Bauteilprüfungen durch das *DBI – Gastechnologischem Institut gGmbH Freiberg* (Prüfberichts No. B 19/12/3150) sowie durch ein Materialbewertungsverfahren die Eignung nachgewiesen. Prüfungszeitraum: 04/2020

Die genannten Prüfungen basieren auf Teilen der Anforderungen / Richtlinien/ Regelwerke / Normen bzw. deren Inhalte in Bezug auf die bestimmungsgemäße Verwendung:

- EIGA 121/14 - ISO 11114-1
- DIN3230-5 - VDI 2440

H. Schüßler

*Leitung Qualitätsmanagement*

SCHUCK GROUP

SCHUCK GROUP
Schuck Group GmbH
Daimlerstraße 5–7
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0
Fax +49. (0) 7329. 950 -161
info@schuck-group.com
www.schuck-group.com

Revision: 01.2023