

# PRÜFBESCHEINIGUNG

über die Wasserstofftauglichkeit von Produkten in Betrieb mit Wasserstoff

Produkt: Kugelhahn in Durchgangsform

Type: **SKD.GT**

Druckstufe: MOP16

Nennweite: DN25 – 200 (1" – 8")

Konzentration H<sub>2</sub>: 0 – 100%



Im Rahmen der Produktuntersuchungen wurden mittels Bauteilprüfungen durch das *DBI – Gastechnologischem Institut gGmbH Freiberg* (Prüfberichts No. B 20/11/3326) sowie durch ein Materialbewertungsverfahren die Eignung nachgewiesen.  
Prüfungszeitraum: 11/2020

Die genannten Prüfungen basieren auf Teilen der Anforderungen / Richtlinien/ Regelwerke / Normen bzw. deren Inhalte in Bezug auf die bestimmungsgemäße Verwendung:

- EIGA 121/14      - ISO 11114-1
- DIN3230-5   - VDI 2440

H. Schüßler

*Leitung Qualitätsmanagement*



SCHUCK GROUP  
Schuck Group GmbH  
Daimlerstraße 5-7  
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0  
Fax +49. (0) 7329. 950 -161  
info@schuck-group.com  
www.schuck-group.com

Revision: 01.2023