

PRÜFBESCHEINIGUNG

über die Wasserstofftauglichkeit von Produkten in Betrieb mit Wasserstoff

Produkt: Kugelhahn in Durchgangsform

Type: **SKD.GT**

Druckstufe: MOP16

Nennweite: DN25 – 200 (1" – 8")

Konzentration H₂: 0 – 100%



Im Rahmen der Produktuntersuchungen wurden mittels Bauteilprüfungen durch das *DBI – Gastecnologisches Institut gGmbH Freiberg* (Prüfberichts No. B 20/11/3326, B24-06-4401) sowie durch ein Materialbewertungsverfahren die Eignung nachgewiesen.
Prüfungszeitraum: 11/2020 und 08/2024

Die genannten Prüfungen basieren auf Teilen der Anforderungen / Richtlinien/ Regelwerke / Normen bzw. deren Inhalte in Bezug auf die bestimmungsgemäße Verwendung:

- ZP4110 - EIGA 121/14 - ISO 11114-1
- DIN3230-5 - VDI 2440

H. Schüßler

Schüßler
Leitung Qualitätsmanagement



SCHUCK GROUP
Schuck Group GmbH
Daimlerstraße 5–7
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0
Fax +49. (0) 7329. 950 -161
info@schuck-group.com
www.schuck-group.com

Revision: 08.2024